

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ковин  
**ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН**  
**-Комисија за јавну набавку**  
Број: 404-10/2019-IV  
Дана: 14.02.2019. године  
26220 Ковин  
Ул. ЈНА бр. 5  
Тел: 013/742-104; 742-268  
Фах: 013/742-322  
ВМ

Предмет: Питања и одговори на постављена питања

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо одговоре на постављена питања

**Питање:**

Поштовани,

Молимо за потврду да сте у оквиру спецификације радова предвидели стакло пакет са трослојним стаклом, дим.4+6+4+6+4. с`обзиром да поменуте дим.стакло пакета нису уобичајене.

**Одговор:**

Poštovani,

Potvrđujem prijem mejla i molim Vas da komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke malo bliže pojasnite Vašu "sugestiju".

**Питање:**

Поштовани,

Као што смо напоменули у еле.писму, наведена дим. стакло пакета није уобичајена, те је из тог разлога тешко добављива. Из тог разлога смо замолили, да нам се потврди, да ли је пројектант у пројекту навео дату димензију, или је можда дошло де грешке приликом израде конкурсне документације. Такође би било пожељно да се наведе, ког произвођача стакла и профила сте имали на уму, приликом описа радова у спецификацији.

**Одговор:**

Пројектом је предвиђена димензија стакло пакета 3+9+3+12+3, али с обзиром да је то превазиђено, комисија за спровођење овог поступка јавне набавке остаје при захтеву наведеном на страни 22/44 конкурсне документације, у обрасцу 2 – стакло 4+6+4+6+4.

Приликом описа радова у спецификацији комисија није узела у обзир ниједног произвођача стакла и профила.

За комисију-члан

Михајло Јокић

