

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ковин  
**ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН**  
**- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**  
Број: 404-83/2020-IV  
Дана: 28.08.2020. године  
26220 К о в и н, ул. ЈНА бр. 5  
Тел/факс: 013/744-900  
ВТ-Н

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-83/2020-IV – **САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА (ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНА У КОВИНУ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ, МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ И ПРИЛАЗ КАПЕЛИ У ГАЈУ)**, на питања постављена од стране заинтересованих лица, дајемо одговоре:

## ПИТАЊА

**Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova: „Sanacija saobraćajnica (dela ulice Petra Drapšina u Kovinu, Bratstva jedinstva u Skorenovcu, Metohijske u Mramorku i prilaza kapeli u Gaju)“, broj javne nabavke: 404-83/2020-IV.**

### Pitanje I

U konkursnoj dokumentaciji U Obrascu strukture cene sa uputstvom kako da se popuni o predmeru radova na strani 17, pozicija radova: 3.1. Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0-31.5 mm, sa nabavkom i transportom do 50 km i zbijanjem, definisana je jedinica mere m<sup>2</sup>. Molimo naručioca da proverí da li je korektno uneta jedinica mere?

### Pitanje II

U konkursnoj dokumentaciji u Obrascu strukture cene sa uputstvom kako da se popuni i predmeru radova na strani 17 pozicija radova: 3.3 – Izrada AB-11 d=4cm i na strani 18 pozicija radova: 3.1. i 3.2 – Izrada sloja AB-11 d=4cm  
Da li su kamene frakcije za asfaltnu mešavinu AB 11, navedenu u poziciji 3.3. na strani 17/50 i pozicije 3.1. i 3.2. na strani 18/50, krečnjačkog ili eruptivnog porekla?

### Pitanje III

Uvidom u projektну документацију, u skladu sa konkursnom документацијом, za sanaciju saobraćajnice Bratstva jedinstva u Skorenovcu, uvideli smo da predračunom radova u projektu nije obuhvaćena vrednost za poziciju „Izrada izravnavajućeg sloja od AB 11 prosečne debljine d=4cm i prosečne širine 4m1“.

Da li će se ova pozicija izvoditi? Ako će se izvoditi, molimo vas da razmotrite izmenu procenjene vrednosti javne nabavke, tako što ćete uvećati procenjenu vrednost za vrednost ove pozicije radova?

## ОДГОВОРИ

### Одговор I

Јединица мере за позиције 3.1. на страни 17, 19 и 21 конкурсне документације је **м3**.

### Одговор II

Камена фреквенција за асфалтну мешавину АБ 11 за позиције 3.3. на страни 17 и за позиције 3.1. и 3.2. на страни 18 конкурсне документације, треба да је **кречњачког порекла**.

### Одговор III

За "Санацију саобраћајнице Братства јединства у Скореновцу" позиција 3.1. "Израда изравнавајућег слоја АБ 11 просечне дебљине Д-4 цм и просечне ширине 4 м" **ће се изводити** а процењена вредност предметне јавне набавке **остаје непромењена**, као што је планирано и дато у Плану јавних набавки за 2020. годину.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**  
**Љубомир Ђорђевић, спец. струк. инж. грађ.**