Ковин гас

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА СА ПО КОВИН
ул. Светозара Марковића бр. 15 тел/факс. 013/745-805, тел. 013/745-806
тр: 160-43480-04 ; мб: 08646538 ; пиб: 101406167
рб: 21708646538 ; шд: 3522

БРОЈ: 02-560/02-19
ДАТУМ: 17.10.2019.

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
ЈНА 5
Ковин

Предмет: **Локацијски услови за изградњу објекта**

На основу Вашег захтева бр. 350-46/2018-IV од 22.08.2018. год. достављамо Вам услове:

1. Број катастарских парцела за које се издају услови су предметни за блок 96 у Ковину
2. Дубина полагања гасовода износи цца 0,8m за полиетилен.
3. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОП ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	укрштање	Паралерно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише $3m^3$	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од $3m^3$ а највише $100m^3$	-	6,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко $100m^3$	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише $10m^3$	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од $10m^3$, а највише 6 m^3	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко $60m^3$	-	15,00
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50

4. Минимална хоризонтална дозвољена растојања надземних гасовода до надземних електро водова и телекомуникационих водова су:

Инсталација	Минимална растојања (m)
Надземни електро водови	
1 kV ≥ U	Висина стуба +3m*
1 kV < U ≤ 110 kV	Висина стуба +3m
110 kV < U ≤ 220 kV	Висина стуба +3,75m
400 kV < U	Висина стуба +5m

Телекомуникациони водови	2,5
* али не мање од 10m. Ово растојање се може смањити на 2,5m за водове са самоносећим кабловским снопом.	

5. На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација.
6. Канали и спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,3m од гасовода или прикључка на гасовод. На гасоводу или прикључцима који пролазе поред шахтова мора се поставити заштитна цев у дужини од 1m испред и иза шахта (ширина шахта +2m).
7. Растојање темеља објекта од гасне мреже треба да је на минималном растојању од 1m.
8. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
9. Место прикључења као и локацију мерно-регулационе станице одређује енергетски субјект у складу са важећим прописима.
10. Минимална хоризонтална растојања МРС од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи капацитета до 160 m^3/h је уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зоне опасности).
11. За станице капацитета до 160 m^3/h растојање МРС, МС, односно РС до кабловских прикључних кутија или електро ормана мора бити минимално 1 m без обзира на границе зона опасности.
12. Мерно-регулациона станица мора бити на регулационој линији или на јавној површини за индивудуално становање, а за правна лица енергетски субјект одређује локацију.
13. Све штете настале на дистрибутивном систему при извођењу грађевинских радова падају на терет инвеститора, односно извођача радова.
14. Прикључење објекта на ДГМ изводи енергетски субјект, а гасну инсталацију после мерача протока гаса изводи друго правно или физичко лице.
15. Решење одобрење за прикључење као и износ накнаде за прикључење ће се добити када се стекну технички предуслови.
16. Прикључење објекта на ДГМ у Ковину извршиће се након потписивања Уговора о извођењу радова са енергетским субјектом као и Уговором о испоруци природног гаса, а након извођења радова на унутрашњој гасној инсталацији.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА • KOVIN-GAS • KOVIN •

Руководилац дистрибуције
Саша Барош, дипл.инж.утс.

Општина. Општинска управа
Примљено 04 -09- 2018
Орг. јед. Број Прилог Вредност
350-46/2018

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

Огранак Електродистрибуција Панчево
Панчево, Милоша Обреновића 6, телефон +381 13 315 020, телефакс +381 13 335 004

Наш број: 8Ц.1.0.0-Д.07.15.-242529/2/2018

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН

ЈНА 5

26220 КОВИН

Ваш број: 350-46/2018-IV

Датум: 30.08.2018. године

Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о. о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрило Ваш захтев. На основу чланова 2, 3, 40 и 103 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 84/04), члана 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 8/10), издају се

УСЛОВИ

за израду техничке документације за потребе израде Измене и допуне плана Детаљне регулације блок 96 у Ковину.

Део подручја обухваћеног планом, снабдева се електричном енергијом из постојеће трафо станице 110/20 kV/kV „Ковин". Напајање се врши преко постојеће 20kV средњенапонске мреже, постојеће 0,4kV нисконапонске надземне и кабловске мреже мреже и одговарајућих трансформаторских станица 20/0,4 kV/kV .

Уколико је у делу подручја обухваћеног планом планирана изградња вишепородичних стамбених и пословних објеката као и измештање и каблирање постојеће средњенапонске и нисконапонске мреже, Странка је дужна да обезбеди потребна средства о свом трошку.Тада је неопходно предвидети следеће

Предвидети коридоре за средњенапонску мрежу. Средњенапонску мрежу извести кабловски или ваздушно. Кабловску мрежу предвидети са обе стране улице. У зонама раскрсница предвидети спајање коридора у свим правцима

1. Предвидети коридоре за средњенапонску мрежу. Средњенапонску мрежу извести кабловски или ваздушно. Кабловску мрежу предвидети са обе стране улице. У зонама раскрсница предвидети спајање коридора у свим правцима
2. Предвидети коридоре за нисконапонску мрежу. Нисконапонску мрежу извести кабловски или ваздушно.
3. Ваздушну нисконапонску мрежу изградити на бетонским стубовима, самоносећим кабловским снопом 3x70+61,5+2x16mm^2.
4. Кабловску мрежу предвидети дужином целе улице и то са обе стране стране улице, на растојању 50cm од регулационе линије са ширином кабловског канала не мањим од 50cm. У зонама раскрсница предвидети спајање коридора у свим правцима.
5. Напајање будућих потрошача предвидети вазушно или кабловски, преко кабловских прикључних ормана, који морају бити постављени на регулационој линији парцеле будућег потрошача, по систему улаз-излаз.
6. Кабловско напајање јавног осветљења остварити кабловима PP00 A 4x35mm^2 са полагањем ужета за уземљење између стубова јавне расвете.

7. **На основу планираног раста потрошње предвидети трафостанице 20/0,4kV/kV са одговарајућим 20kV и 0,4kV коридором (у делу подручја обухваћеног планом).**
   Напајање трафостаница предвидети кабловски или ваздушно са најповољнијег места прикључења.
8. Уколико се на некој парцели предвиђа потрошња са максималном једновременом снагом већом од 70kW потребно је предвидети изградњу одговарајуће трафостанице са коридором за прикључни средњенапонски вод.
9. За парцеле са предвиђеном максималном једновременом снагом мањом од 70kW, а удаљене између 40m и 150m од постојеће нисконапонске мреже предвидети коридор за нисконапонску мрежу, а за парцеле које су удаљене преко 150m предвидети изградњу одговарајуће трафостанице са коридором за прикључни средњенапонски вод, као и коридор за нисконапонску мрежу. ТС предвидети у оквиру парцеле или у склопу планираног објекта.
10. На парцели на којој се предвиђа стамбено пословни објекат са више од тридесет две јединице, а предвиђено је грејање електричном енергију, потребно је предвидети изградњу одговарајуће трафостанице са коридором за средњенапонске и нисконапонске водове. ТС предвидети у оквиру парцеле или у склопу планираног објекта.
11. На парцели на којој се предвиђа стамбено пословни објекат са више од шездесет четири јединице, а није предвиђено грејање електричном енергијом, потребно је предвидети изградњу одговарајуће трафостанице са коридором за средњенапонске и нисконапонске водове. ТС предвидети у оквиру парцеле или у склопу планираног објекта.
12. Постојеће енергетске каблове, који су у експлоатацији, а чија се траса не поклапа са будућим трасама неопходно је изместити у трасе дефинисане урбанистичким условима. Уколико то није могуће, предвидети изградњу нових деоница каблова, да би се енергетски водови задржали у функцији.
13. Забрањено је водити каблове испод саобраћајница, изузев на местима укрштања. За ту сврху потребно је предвидети у свим раскрсницама (у свим правцима) полагање потребног броја цеви ∅ 110 (најмање по 4 цеви) за пролаз каблова испод коловоза. Крајеве цеви обележити стандардним ознакама, а резервне цеви на крајевим затворити одговарајућим прибором.
14. Постојеће каблове, који на местима укрштања нису у кабловицима поставити у дводелне кабловице које се полажу на бетонској кошуљици дебљине 10cm.

Општи услови извођења трансформаторских станица, средњенапонске и нисконапонске мреже:

1. Кабловска средњенапонска мрежа изводи се 20kV каблом типа XHE 49Az 3x(1x150)mm^2.
2. Кабловска-нисконапонска мрежа изводи се каблом PP00 A 4x150mm^2.
3. За трансформаторке станице типа 2x630kVA предвидети простор минималне површине 35,75m^2, правоугаоног облика минималних димензија 6,5mx5,5m, са колским приступом са једне дуже и једне краће стране. До будућих ТС за енергетске каблове обезбедити кабловску канализацију за полагање шеснаест 0.4kV кабловска вода и два 20kV кабловска вода, или осамнаест уводних кабловских цеви Ф 110mm.
4. За трансформаторке станице типа 1x630kVA предвидети простор минималне површине 22m^2, правоугаоног облика минималних димензија 4mx5,5m, са колским приступом са једне дуже и једне краће стране. До будућих ТС за енергетске каблове обезбедити кабловску канализацију за полагање осам 0.4kV кабловска вода и два 20kV кабловска вода, или десет уводних кабловских цеви Ф 110mm.

Према члану 143. Закона о енеретици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Место прикључења на дистрибутивни системелектричне енергије је место разграничења одговорности између "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд и Странке. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво " ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак

"Електродистрибуција Панчево", а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво Странке. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са ДСЕЕ, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.
Инвеститор прикључка са орманом мерног места је "Електродистрибуција Панчево" , у складу са важећим прописима.

С поштовањем,
Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;

Директор огранка
Мирмир Кошутић, дипл. ек.

ЈП ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ''
26220 КОВИН, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ бр. 6

МАТИЧНИ БРОЈ: 8252050 ПИБ: 102011882 ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-9949-08

- директор (+381 13) 742 932
- централа (тел/фах) (+381 13) 742 584
- технички директор (+381 13) 741 961
- техничка служба (+381 13) 742 150
- фабрика воде (+381 13) 741 132
- продавница погребне опреме (+381 13) 741 450

Општинска Управа Ковин
ЈНА бр.5
26220 Ковин

Број: 03-2379-2/1-18
Дана: 09.08.2019.

Предмет: Издавање услова и података за потребе израде Нацрта и допуна Плана детаљне регулације дела блока 96 у Ковину

На основу Вашег захтева бр. 350-46/2018-IV од 20.08.2018. год. за издавање услова и података из наше надлежности за потребе израде Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 96 у Ковину, достављамо вам следеће податке:

1. Магистрални цевовод пијаће воде од ПЕ материјала, пречника Ø 110 mm пролази катастарском парцелом 3828 КО Ковин у улици Вашарска.
2. Магистрални цевовод пијаће воде од ПВЦ материјала, пречника Ø 90 mm трасиран од катастарске парцеле бр. 3828 према северу и пролази редом преко к.п. 3330/2, 3335/7, 3340/3 и 3338/3 КО Ковин, где завршава у улици Ковинска.
3. Притисак у магистралној водоводној мрежи у улицама Вашарска и Ковинска у Ковину износи цца 2,5 bara.
4. Просечна дубина полагања водоводне мреже износи цца 1,2 m.
5. Магистрални канализациони цевовод пречника Ø 250 mm, од ПВЦ материјала трасиран је катастарском парцелом број 3828 КО Ковин, у улици Вашарска.
6. Магистрални канализациони цевовод пречника Ø 200 mm, од ПВЦ материјала трасиран катастарским парцелама бр. 3828, 3330/2, 3335/7 и 3340/3 КО Ковин, са највишом котом на к.п. бр 3340/3 КО Ковин у Ковинској улици и најнижом котом на к.п. бр. 3828 КО Ковин у Вашарској улици.
7. Просечна дубина полагања канализационе мреже износи цца 2,0 m у Ковинској улици у Ковину.
8. Атмосферска канализација није изграђена у Ковинској улици у Ковину.

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
Предраг Вишић, спец.инж.маш.