

БРОЈ: 02-796/02-16  
ДАТУМ: 16.08.2016.

Општина Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено-  
комуналне послове и заштиту  
животне средине  
ЈНА 5

Писарница: Општинска управа Ковин

Примљенс				
Орган	Орг. јед.	Датум	Прил.	Вредност
10		23-08-2016		350-27/2015

Предмет: Услови

На основу Вашег захтева бр. 350-27/20015-IV од 08.08.2016. год. достављамо Вам услове:

1. Број катарстарских парцела за које се издају услови су 9308/107, 9308/108, 10427, 9308/90, 9308/89, 9308/88, 9308/87, 9308/85, 9308/80, 9308/79, 9309/48 и 10687/8 КО Ковин
2. Дистрибутивна гасна мрежа у блоку 116 Ковин урађена је од полиетиленских цеви за гас.
3. Притисак гаса у ГДМ Ковин износи 1-3 бара.
4. Дубина полагања гасовода износи цца 0,8m за полиетилен.
5. Најмање растојање подземних инсталација у паралелном вођењу мора бити 0,8m (изузетно 0,4m) од гасовода или гасних прикључака, а при укрштању 0,3m (изузетно 0,2m).
6. На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација.
7. Спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,8m од гасовода или прикључка на гасовод. На гасоводу или прикључцима који пролазе поред шахтова мора се поставити заштитна цев у дужини од 1m испред и иза шахта ( ширина шахта + 2m ).
8. Растојање темеља објекта од гасне мреже треба да је на минималном растојању од 1m.
9. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
10. Дистрибутивна гасна мрежа код окрштања са саобраћајницама је постављана у заштитној колони са одговарајућим одушком, а коришћен материјал је челична цев.
11. Преостали слободан капацитет у планираном делу који се може добити је 300 Sm<sup>3</sup>.
12. Радови се морају извести у складу са важећим прописима, а свака промена мора бити пријављена дистрибутеру.
13. Сва места на којима се оштети инсталација гасовода или гасних прикључака морају бити пријављена дистрибутеру гаса како би се санирала оштећења гасовода.
14. Након извршених радова, а пре затрпавања ровова, обавестити дистрибутера гаса да изађе на лице места и прегледа гасну инсталацију.
15. Све штете настале на дистрибутивном систему при извођењу радова падају на терет инвеститора, односно извођача радова.

ПРИЛОГ:  
-скица ДГМ

в.д. директор  
Милојевић Владимир, дипл.инж.маш.







Чукаја

9309  
157