



16950/216

Писарница: Општинска управа Ковин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву
09/23 број : 02-217-8172/16-1
Датум : 17.08.2016. године
ПА Н Ч Е В О
/АД/

Примљенс		25-08-2016	Број	Прил.	Вредност
Орган	Орг. јед.		350-27/2015		
IV					

ОПШТИНА КОВИН
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -

К О В И Н
Ул. ЈНА бр. 5

ВЕЗА : Ваш захтев бр. 350-27/2015-IV од 04.08.2016. године, заведен у МУП РС,
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву дана 11.08.2016. године

ПРЕДМЕТ : Достава услова заштите од пожара за израду Измена и допуна плана
детаљне регулације дела блока дуп-а 116 у Ковину

У вези Вашег захтева горњи број којим тражите да Вам доставимо техничке
услове заштите од пожара за потребе израде Измене и допуне плана детаљне
регулације дела блока дуп-а 116 у Ковину, а након увида у Ваш захтев, генерални план
Ковина и катастарско-топографски план, а у складу са чл. 29 Закона о заштити од
пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15-измене и допуне) дајемо следеће
мишљење:

Приликом израде Измена и допуна плана детаљне регулације дела блока дуп-а
116 у Ковину, потребно је поред услова прописаних посебним законом којим се уређује
област градње и уређење простора придржавати се и одредби чл. 29 Закона о заштити
од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15-измене и допуне), односно потребно је
утврдити :

1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске уличне водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара за објекте који се планирају градити на овој територији, а према чл. 12, 13, 14 и 15 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91);
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, са ширином путева која омогућава приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара, а према чл. 4, 6 и 7 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повечаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95),
4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката и њихово пожарно одвајање и
5. могућности евакуације и спасавања људи.

Измене и допуне плана детаљне регулације дела блока дуп-а 116. у Ковину неопходно је израдити у складу са важећим законима, техничким прописима и српским стандардима, па сходно томе дајемо следеће услове у погледу извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије :

- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15-измене и допуне).
- Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15).
- Потребно је предвидети извођење хидрантске мреже, сходно одредбама Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91), а у зависности од површине и намене објекта који се планира градити. Сходно захтевима и потребама за извођење хидрантске мреже за гашење пожара неопходно је обезбедити прикључке на водоводну мрежу.
- У објектима је потребно предвидети довољну количину средстава за гашење пожара, односно одредити број и врсту апарата за гашење почетних пожара, сходно одредбама Закона о заштити од пожара, техничким прописима и препорукама донетих на основу Закона.
- Електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53/88 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95) и одговарајућим стандардима. Обавезно предвидети извођење сигурносне расвете која ће се користити приликом евакуације људи из објекта.
- Пројектовање и израду електроенергетских постројења и водова урадити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93), Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95), Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95) и Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90).
- Потребу пројектовања и извођења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења, извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити у складу са Законом о заштити од пожара, чл. 7 Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ бр. 11/96) и важећих српских стандарда.
- Системе вентилације и климатизације у објекту предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист СФРЈ“ бр. 87/93 и „Сл. гласник РС“ бр. 118/14).
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист СФРЈ“ бр. 45/85).
- Унутрашњу гасну инсталацију у објектима извести у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar-a („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015).
- Потребу пројектовања стабилне инсталације за откривање и дојаву пожара и стабилне инсталације за гашење пожара, одредити према чл. 42 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15)
- Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објеката (зидова, кровне конструкције, међусpratне таванице, челичних елемената...), сходно SRPS U.J1 240.

- Предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, а у складу са тренутно важећим прописима из ове области.
- Такође одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.
- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођења завршних радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“ бр. 21/90).
- Обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала (SRPS U.11.050) у обради ентеријера и избором контрукције одговарајуће отпорности на пожар, као и постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања.
- Уколико се предвиђа фазна изградња објекта, обезбедити да свака фаза представља техничко-економску целину, при чему је потребно да се за сваку фазу изградње прибави сагласност на пројектну документацију у погледу мера заштите од пожара.
- Такође је потребно обезбедити одговарајући приступни пут за ватрогасна возила у случају гашења пожара, са одговарајућим карактеристикама, а у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95).

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, узимајући у обзир специфичност објеката.

Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити и посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15) уколико је планирано прикључење објеката на дистрибутивну гасну мрежу.

Подносилац захтева ослобођен је плаћања административне таксе сходно чл. 18 Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 15/15, 83/15 и 50/16).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
полицејски саветник
Георгијевски Момир