

TE CONTROLS KOVIN DOO

Broj: 10/2022

8.02.2022 200

KOVIN

KOVIN SERVIS DOO KOVIN

TRG ŽARKA ZRENJANINA BB

26220 KOVIN

PREDMET: Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta , priključenje višeporodičnog stambenog-poslovnog objekta u Kovinu na toplodalekovod na katastarskoj parceli br.3140/1 Kovin

Na osnovu Vašeg zahteva br.8/2022 od 28.01.2022god. za potrebe uzrade Urbanističkog projekta dostavljamo Vam tehničke mere:

1. Magistralni toplodalekovod prečnika  $\varnothing$  168,3 x 4,5 prolazi javnom površinom ispred parcele br.3140/1 na udaljenosti od 8m.
2. Toplovod je rađen u betonskom kanalu sa izolovanim cevima na dubini od 1m.
3. Toplovod je primarnog karaktera 130/75 C<sup>o</sup>, nazivnog pritiska 10 bara.
4. Priključni toplovod izvoditi od predizolovanih cevi za nazivnu temperaturu od 130 C<sup>o</sup> i pritiska 10 bara.
5. Toplovod ugraditi na potrebnoj dubini za ovu vrstu instalacije , vodeći računa o ukrštanju i paralelnom vođenju sa drugim intalacijama.
6. Toplovod ugraditi sa svim potrebnim oznakama , odvodima i zaštitom, a u skladu sa projektnom dokumentacijom.
7. Prilikom izgradnje objekta primeniti sve postojeće propise za ovu vrstu delatnosti.

Kovin 08.02.2022 god.

"Te Controls" doo Kovin  
  
Direktor .dipl. maš.inž. Milojević Vladimir

