



ЈП ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
„ **КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ** „
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА бр. 92

МАТИЧНИ БРОЈ: 8252050 ПИБ: 102011882 ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-9949-08

- директор (+381 13) 742 932
- централа (тел/фах) (+381 13) 742 584
- технички директор (+381 13) 741 961
- техничка служба (+381 13) 742 150
- фабрика воде (+381 13) 741 132
- продавница погребне опреме (+381 13) 741 450

КОВИН СЕРВИС ДОО
Трг Жарка Зрењанина бб
26220 Ковин

Број: 03-275/2-22
Дана: 07.02.2022.

Предмет: Издавање услова и података за „КОВИН СЕРВИС“ д.о.о. Ковин

На основу Вашег захтева бр. 03-275/1-22 од 28.01.2022. год. за издавање услова и података из наше надлежности за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта, на катастарској парцели бр. 3140/1 КО Ковин, достављамо вам следеће информације:

1. Магистрални цевовод пијаће воде од поцинкованог челика, пречника 50 mm, пролази источном страном катастарске парцеле бр. 4022 КО Ковин, поред катастарске парцеле 3140/1 КО Ковин у ул. ЈНА.
2. Магистрални цевовод пијаће воде од ПЕ материјала, пречника 200 mm, пролази западном страном катастарске парцеле бр. 4022 КО Ковин у ул. ЈНА.
3. Притисак у магистралној водоводној мрежи у улици ЈНА у Ковину износи цца 3 бара.
4. Просечна дубина полагања водоводне мреже у улици ЈНА у Ковину износи цца 1,2 m.
5. Магистрални канализациони цевовод од ПВЦ материјала пролази западном страном катастарске парцеле бр. 4022 КО Ковин.
6. Просечна дубина канализационе мреже у улици ЈНА у Ковину износи 2 m.
7. Пре прикључења на водовод и канализацију, власник објекта је дужан да изгради водомерно и ревизионо окно прописаних димензија најдаље 1,50 m иза регулационе линије парцеле.
8. Пре ревизионог окна канализације, у делу унутрашњих инсталација објекта, предвидети пречистаче – сепараторе како би отпадна вода пре уласка у насељску мрежу била у прописаним границама чистоће.
9. Водоводни и канализациони материјал, од прикључка на уличну мрежу до водомерног окна, уграђује Ј.П. „Ковински Комуналац“.
10. Земљани радови за прикључење падају на терет инвеститора.
11. На местима где се траса водовода поклапа или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
12. Радови се морају извести у складу са важећим прописима, а свака промена мора бити пријављена Комуналном предузећу.
13. Након извршених радова, а пре затрпавања ровова, обавестити Ј.П. предузеће да изађе на лице места и прегледа своје инсталације.

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
Предраг Стојшић спец.инж.маш.

