



ЈП ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
„ **КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ** „

26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА бр. 92

МАТИЧНИ БРОЈ: 8252050 ПИБ: 102011882 ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-9949-08

- директор (+381 13) 742 932
- централа (тел/фах) (+381 13) 742 584
- технички директор (+381 13) 741 961
- техничка служба (+381 13) 742 150
- фабрика воде (+381 13) 741 132
- продавница погребне опреме (+381 13) 741 450

SOLLYS LAND DOO
Широки сокак 55
26229
Плочица

Број: 03-410/2-23

Дана: 22.02.2023.

Предмет: Издавање услова и података за „Sollys Land d.o.o.“

На основу Вашег захтева бр. 03-410/1-23 од 09.02.2023. год. за издавање услова и података из наше надлежности за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта, на катастарској парцели 9317/15 КО Ковин, у улици Блок 119, достављамо вам следеће информације:

1. Магистрални цевовод пијаће воде од ПЕ материјала, пречника Ø 160 mm, пролази северном страном к.п. 9317/13 КО Ковин у улици Блок 119. Магистрални цевовод пијаће воде од ПЕ материјала, пречника Ø 160 mm, пролази северном страном к.п. 9317/13 КО Ковин у улици Блок 119 све до к.п. 9317/21 КО Ковин где пролази испод саобраћајнице и трасира се јужно тј. источном страном к.п. 9317/21 КО Ковин.
2. Притисак у магистралној водоводној мрежи у улицама Блок 119 и Дунавској у Ковину износи цца 3 бара.
3. Просечна дубина полагања водоводне мреже износи цца 1,2 m.
4. Магистрални канализациони цевовод за отпадне воде од ПВЦ материјала, пречника Ø 250 mm, пролази јужном страном (испод асфалтне површине) к.п. 9317/13 КО Ковин у улици Блок 119.
5. Магистрални канализациони цевовод за отпадне воде од ПВЦ материјала, пречника Ø 250 mm, пролази западном страном к.п. 9317/21 КО Ковин у улици Блок 119.
6. Магистрални канализациони цевовод за атмосферске воде пролази к.п. 9317/13 КО Ковин у улици Блок 119.
7. Пре ревизионог окна канализације, а исто важи и за атмосферску канализацију, у делу унутрашњих инсталација објекта, предвидети пречистаче – сепараторе уља и масти како би отпадна и атмосферска вода са манипулативног платоа и паркинга пре уласка у насељску мрежу или реципијент била у прописаним границама чистоће (у зависности од делатности пословних објеката).
8. Пре прикључења на водовод и канализацију, власник објекта је дужан да изгради водомерно и ревизионо окно прописаних димензија најдаље 1,50 m иза регулационе линије парцеле.
9. Водоводни и канализациони материјал од прикључка на уличну мрежу до водомерног и ревизионог окна, укључујући и водомер, уграђује Ј.П. „Ковински Комуналац“.
10. Земљани радови за прикључење падају на терет инвеститора.
11. На местима где се траса водовода и канализације поклапа или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
12. Радови се морају извести у складу са важећим прописима, а свака промена мора бити пријављена Комуналном предузећу.
13. Након извршених радова, а пре затрпавања ровова, обавестити јавно предузеће да изађе на лице места и прегледа своје инсталације.

МЕНАДЕР ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА
Зоран Р. Штеповић дипл.инж.пр.изв.м.ст.наст.м.

