



ЈП ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
„ КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ „
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА бр. 92

МАТИЧНИ БРОЈ: 8252050 ПИБ: 102011882 ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-9949-08

- директор (+381 13) 742 932
- централа (тел/фах) (+381 13) 742 584
- технички директор (+381 13) 741 961
- техничка служба (+381 13) 742 150
- фабрика воде (+381 13) 741 132
- продавница погребне опреме (+381 13) 741 450

Број: 03-1511/2-25
Дана: 11.12.2025.

ИСКРАКОМ д.о.о.
ЈБПО 28
26220 Ковин

ПИБ: 115012410
МБ:22104462

Предмет: Издавање услова и података за ИСКРАКОМ д.о.о.

На основу Вашег захтева бр. 03-1511/1-25 од 17.06.2025. год. за издавање услова и података из наше надлежности за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса на катастарским парцелама 2934, 2935 и 2937 све КО Ковин, у улици ЈНА бр. 34 у Ковину, достављамо вам следеће информације:

1. Магистрални цевовод пијаће воде од ПЕ материјала, пречника Ø 225 mm, пролази источном страном к.п. 4022 КО Ковин у улици ЈНА.
2. Притисак у магистралној водоводној мрежи у улици ЈНА у Ковину износи цца 3,0 бара.
3. Магистрални канализациони цевовод пречника 200 mm, од ПВЦ материјала, пролази западном страном к.п. 4022 КО Ковин у улици ЈНА.
4. Пре ревизионог окна канализације, у делу унутрашњих инсталација објекта, предвидети пречистаче – сепараторе како би отпадна вода пре уласка у насељску мрежу била у прописаним границама чистоће (у зависности од делатности пословних објеката).
5. Зауљене воде треба одвести са манипулативних асфалтних површина до места одговарајућег предтретмана истих (преко сепаратора уља и таложника) пре упуштања у крајњи реципијент, како би се обезбедило поштовање прописаних граничних вредности емисије загађујућих материја у воде.
6. Пре прикључења на водовод и канализацију, власник објекта је дужан да изгради водомерно и ревизионо окно прописаних димензија најдаље 1,50 m иза регулационе линије парцеле.
7. Земљани радови за прикључење падају на терет инвеститора.
8. На местима где се траса водовода или канализације поклапа или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
9. Радови се морају извести у складу са важећим прописима, а свака промена мора бити пријављена комуналном предузећу.
10. Након извршених радова, а пре затрпавања ровова, обавестити јавно предузеће да изађе на лице места и прегледа своје инсталације.

МЕНАѢЕР ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

