

БРОЈ: 02-67/01-26
ДАТУМ: 12.2.2026.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО
БРОЈ: 05-15/2019-2/9
13-02-2026
ДАТУМ: _____

Ј.П. „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
Карађорђева 4
26000 Панчево

Предмет: Информација о гасоводној мрежи у блоку 66 у Ковину

На основу Вашег захтева бр. 05-15/2019 од 04.02.2026. год. достављамо Вам услове:

1. Информација се издаје за блок 66 ради јавног увида због израде Измена и допуна просторног плана Општине Ковин.
2. Око поменутог блока остоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви ПЕ д40 mm притиска гаса до 4 bar са обе стране улице Бранислава Нушића (КП 4049 КО Ковин), улице Михајла Пупина (КП 2072 КО Ковин) и улице Ђуре Петровића (КП 4055/1 КО Ковин) у близини тротоара.
3. Дубина полагања гасовода износи цца 0,8 m.
4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода $МОП \leq 4$ bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m ³	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50

* растојање се мери до габарита резервоара

5. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:

Назив напона	Минимална растојања (m)	
	При укрштању (m)	При паралелном вођењу (m)
$1 \text{ kV} \geq U$	1	1
$1 \text{ kV} < U \leq 20 \text{ kV}$	2	2
$20 \text{ kV} < U \leq 35 \text{ kV}$	5	10
$35 \text{ kV} < U$	10	15

Растојања се могу изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

6. Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

7. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је:

	Минимална дубина укопавања (cm)
	A
до дна одводних канала путева и пруга	100
до дна регулисаних корита водених токова	100
до горње коте коловозне конструкције пута	135

8. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.

9. Све штете настале на дистрибутивном систему при извођењу грађевинских радова падају на терет инвеститора, односно извођача радова.

10. Заштитни појас челичних гасовода $\text{МОП} \leq 4 \text{ bar}$ је по 1 m са обе стране гасовода, а полиетиленских 3 m са обе стране гасовода.

11. У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова до дубине 0,5 m, без писменог одобрења оператера дистрибутивног система.

12. Приликом извођења радова у заштитној зони гасовода обавеза је извођача одн. инвеститора да обавести оператера дистрибутивног система.

Ј.П. „Ковин-гас“ Ковин
Момчило Џоговић, дипл. маш. инж.
КОВИН-ГАС 1102-11