

БРОЈ: 02-247/02-23  
ДАТУМ: 18.4.2023.


ОПШТИНА КОВИН  
Одељење за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове  
Ј.Н.А. бр. 5, Ковин

**Предмет: Посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, подаци о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима на предметном подручју у Ковину**

На основу Вашег захтева достављамо Вам тражене податке:

1. Посебни услови се односе на бројеве блокова који су предмет измене и допуне плана и то: бр. 61, 65, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 02 и 09.
2. На поменутим локацијама постоји изграђена дистрибутивна гасна мрежа од полиетиленских цеви за гасоводе пречника разних димензија, притиска 1-4 бар и пролази углавном са обе стране улица и то већином поред тротоара у зеленој површини.
3. Гасовод је у функцији и тренутно је на исти прикључена широка потрошња у насељеном месту Ковин.
4. За снабдевање широке потрошње природним гасом изграђене су две мерно-регулационе станице (МРС-1 код зграде „Елмос“) и (МРС-2 код Гробља).
5. Изграђена мрежа је довољна за садашње и будуће кориснике како за породичне стамбене зграде тако и за вишепородичне стамбене и стамбено-пословне зграде, с тим што ће се вући прикључак до већег пречника цеви ако се утврди да је ближа постојећа цев недовољног пречника.
6. Евентуално проширење прикључка и дистрибутивне гасне мреже урадити у свему према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласни РС“, бр. 86/2015).

Обрадио:



Момчило Џоговић, дипл.маш.инж.

Ј.П. „Ковин-гас“ Ковин

директор Горан Тодоровић дипл.еџц.

