

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
-Комисија за јавну набавку
Број: 404-76/2020-IV
Дана: 12.11.2020. године
26220 Ковин
Ул. ЈНА бр. 5
Тел: 013/742-104; 742-268
Фах: 013/742-322
ВМ

Предмет: Питања и одговори на постављена питања

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо одговоре на постављена питања.

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ – ЈНМВ бр.404-76/2020- IV – Уређење црних
тачака на територији општине Ковин

У складу са чланом 63.ЗЈН , молимо наручиоца да појасни следеће;

Питање:

1. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни 15. – под бројем 4. Испорука и монтажа брзинског дисплеја са саобраћајним знаком П-30. Правилником о саобраћајној сигнализацији Републике Србије број 134.члан 10. прописује да се знакови са изменљивим садржајем изводе према стандарду СРПС-ЕН-12966 па сматрамо да треба да измените конкурсну документацију у коме ће понуђачи бити обавезни да доставе сертификат којим доказују овај стандард. Неопходно је да дате димензије овог знака као и техничке карактеристике, начин његовог прикључивања и начин његовог постављања.

Одговор:

1. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 4`Испорука и монтажа брзинског дисплеја са саобраћајним знаком ``П-30`` , саобраћајни знак је за ограничење брзине 50 км обзиром да су у редном броју 6 и 7 наведени знакови ``Ш-24`` -насеље , који означава почетак деонице са брзином 50км и ``Ш-24.1`` - завршетак насеља , који означава крај деонице са ограничењем 50км.

Чланом 31 став 1 тачка 2. Правилника о саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл РС`` број 85/2017) прописано је да је пречник круга знакова изричитих наредби 60цм на осталим државним путевима , општинским путевима и

саобраћајницама у насељу , сам саобраћајни знак је изричита наредба , а део дисплеја је измерена брзина величине 30 цм.

Што се напајања и повезивања тиче у Напомени стоји да се уместо прикључка на јавну расвету уради соларни уређај за напајање брзинског дисплеја, самим тим уређај мора да поседује батерију како би био у функцији 24 часа дневно .

Питање:

2. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни 14. – под бројем 2. Набавка и уградња дисплеја са саобраћајним знаком са лед осветљењем (П-45.2 са соларним напајањем и батеријом). Такође неопходно је да дате димензије овог знака као и техничке карактеристике, начин његовог прикључивања и начин његовог постављања.

Одговор:

2. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 2`Набавка и уградња дисплеја са саобраћајним знаком са лед осветљењем (П-45.2 са соларним напајањем и батеријом), стоји да је знак са соларним напајањем и батеријом , чланом 31 став 1 тачка 2. Правилника о саобраћајној сигнализацији (`Сл.гл РС` број 85/2017) прописано је да је пречник круга знакова изричитих наредби 60цм на осталим државним путевима , општинским путевима и саобраћајницама у насељу, знак се монтира на 4 темељ са 4 анкера , висина стуба је 150 цм , ваљак који светли испод знака је светлећи пречника 30 цм висине 60 цм шрафиран жуто црно као у члану 35. став 1. тачка 99. Правилника о саобраћајној сигнализацији (`Сл.гл РС` број 85/2017), с тим да светли .

Питање:

3. Конкурсном документацијом Јавне набавке мале вредности бр.404-76/2020- IV – Уређење црних тачака на територији општине Ковин предвиђено је да се доставе узорци ЛЕД дисплеја и знакова.
С обзиром на кратак рок за доставу а дугачак рок израде молим Вас да из конкурсне документације изоставите доставу узорака. У колико наручилац не жели да из конкурсне документације изостави доставу узорака молимо Вас да промените рок за доставу сходно року израде знакова.

Одговор:

3. Поштовани,

Наводите да је кратак рок за доставу а дугачак рок за израду, али не наводите колики је рок за израду.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и продужити рок за достављање понуда.

Питање:

- У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни 15. – под бројем 5. Испорука саобраћајног знака 600x900, III-24 и 6. Испорука саобраћајног знака 600x900, III-24.1. није дефинисано које класе фолије знакови треба да буду израђени. Да ли је потребно за знакови буду израђени према стандардима СРПС ЕН-12899 (Сл.Гласник бр.85 од 21.септембра 2017.год.) што се доказује документима о испитивању саобраћајног знакова издатих од стране акредитоване лабораторије? Уколико јесте молимо Вас да измените конкурсну документацију у коме ће понуђачи бити обавезни да доставе сертификат којим доказују овај стандард.

Одговор:

- У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 5. је испорука стуба Л- 3 м за саобраћајни знак , број 6. је испорука саобраћајног знака ``III-24`` у члану 53. став 3. Правилника о саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл РС`` број 85/2017) стоји да је димензија правоугаоника знакова обавештења 60 x 90 цм класе 2.

Питање:

- Наручилац је на страни 1. конкурсне документације направио грешку и написао да је рок доставе 16.11.2019 године, молимо Вас да измените конкурсну документацију у коме ће бити рок доставе документације у текућој години.

Одговор:

- Наручилац је начинио техничку грешку требало је да стоји: 16.11.2020. године.

Питање:

- У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни 14. – под бројем 9. Комплетна монтажа са монтажним материјалом. Које радове обухвата ова ставка? Монтажу којих ставки? Молим Вас да тачно дефинишете који су радови у питању и да сходно томе измените конкурсну документацију.

На основу свега горе наведеног такође Вам упућујемо молбу за продужење рока доставе документације.

Одговор:

6. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 9.

``Комплетна монтажа са монтажним материјалом `` обухвата претходне ставке 2., 3., 4., 5.,6.,7., и 8. јер код наведених тачки стоји да се набаве , уграде испоруче или поставе самим тим потребно је предвидети њихову монтажу.