

БРОЈ: 02-53/02-23
ДАТУМ: 9.2.2023.

„ЗЛАТАР“ Д.О.О. МРАМОРАК
Задружна број 8
Мраморак

Предмет: Техничка информација

На основу Вашег захтева достављамо Вам тражене податке:

1. Број катастарске парцеле за које се издају информације је 1448 КО Мраморак.
2. Дистрибутивна гасна мрежа у насељеном месту Мраморак урађена је од челичних цеви за гасоводе.
3. За поменућу парцелу постоји могућност прикључења на челични гасовод пречника Ø42,4 мм, који пролази левом страном у путном појасу улице Изворске, гледано из правца улице Жарка Зрењанина, кат. парцела број 2371 КО Мраморак, а притисак гаса у том делу мреже износи 2 bar.(1-max 4 bar).
4. Поменути гасовод на радном притиску од 2 bar има максимални капацитет од цца 112 m³/h.
5. До парцеле инвеститора гас је потребно водити испод улице Изворске, кат. парцела број 2371 до парцеле инвеститора где ће бити лоцирана мерно регулациона станица.
6. За пролаз гасовода потребно је кроз локацијске улове прибавити услове одн. сагласности имаоца јавних овлашћења.
7. Дубина полагања гасовода износи цца 0,8 m у зеленој површини, одн. 1,35 m испод саобраћајнице.
8. Најмање растојање подземних инсталација у паралелном вођењу мора бити 0,8 m (изузетно 0,4 m) од гасовода или гасних прикључака, а при укрштању 0,3 m (изузетно 0,2 m).
9. На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација.
10. Спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,8 m од гасовода или прикључка на гасовод. На гасоводу или прикључцима који пролазе поред шахтова мора се поставити заштитна цев у дужини од 1 m испред и иза шахта (ширина шахта + 2 m).
11. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
12. Ове информације нису предвиђене за локацијске услове.
13. Локацијски услови се издају преко ЦИС кроз ЦЕОП.

Обрадио:

Момчило Џоговић

Момчило Џоговић, дипл. маш. инж.



Ј.П. „Ковин-гас“

в.д. директора Горан Тодоровић, дипл.еиц

34.

Горан Тодоровић