



ЈП ЗА КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ  
" КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "  
26220 КОВИН, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ бр. 6

Бр. Техничког дневника 33/103


Дана: 22. 06. 2021.

### УСЛОВИ И САГЛАСНОТ ЗА

### ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

ИНВЕСТИТОРА: "Биофил" Ковин из Ковина

За ЈП "Ковински комуналац" Ковин



### УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

На писмени захтев "Биофил" Ковин ул. Насеље п. Пољавице  
за прикључење објекта пословног  
на градски водовод и канализацију даје се следеће:

#### 1. ВОДОВОД

##### 1. Технички подаци

- положај водоводне цеви градске мреже
- пречник и материјал
- дубина цеви
- притисак на том делу водоводне мреже

према ситуацији

φ 160 ПЕ

1.2 м

2.5 бар

##### 2. Услови

- пречник прикључка и материјал
- димензије ископа .....
- димензије водоводног шахта .....
- положај шахта .....  
од регул. линије, суседне парцеле и објекта
- начин уградње мерног уређаја Ø .....
- заштита мерног уређаја од смрзавања.....

φ 110 мм ПЕ

0,80 x 1,20 м

1,10 x 1,10 x 1,20 м

мин. 1,50 м

мах. 2,00 м

кугласти вентил испред  
и пропусни са славином иза водомера.

обавеза потрошача.

#### 2. КАНАЛИЗАЦИЈА

##### 1. Технички опис

- положај главни линије
- пречник и материјал
- дубина цеви

према ситуацији

φ 200 ПВЦ

1.5 м

##### 2. Услови

- пречник прикључка и материјал .....
- димензија ископа .....
- димензија ревизионог шахта .....
- положај ревизионог шахта .....

Ф - 160 ПВЦ - К φ 63 ПЕ (потисни вид)

0,80 м x

1,10 x 1,10 x 0,80 min

мин. \_\_\_\_\_ м од регул. и  
сусед. парцеле и објекта

#### 3. ОПШТИ УСЛОВИ

- Пре прикључења власник је обавезан да уради прикључни шахт.
- Водоводни и канализациони материјал од прикључка на градску мрежу до до прикључног шахта у працели власника, набавља и уграђује ЈП "Ковински комуналац".
- Ископ земље за канализациону мрежу ради искључиво ЈП "Ковински комуналац".  
У колико ископ изврши инвеститор, ЈП "Ковински комуналац" врши контролу ископа и нивелисање дна рова  
Према паду цеви.
- Након завршетка радова терен вратити у првобитно стање.
- Није дозвољено да власник прикључи подрумске и сутеренске просторије на канализациону мрежу, у случају не поштовања општих услова сносиће последице изливања канализације у исте у случају загушења уличне мреже.



- У случају да Инвеститор врши самостално ископ рова и подбушивање терена испод коловоза и објеката, сносиће све евентуалне последице настале на коловозу, објектима, подземним инсталацијама штете и незгодама насталим у саобраћају услед слегања саобраћајнице.
- Материјал са којим се корисник прикључује на водоводну мрежу мора бити ПЕ 16 бара, SRPS EN ISO 179-1, SRPS EN ISO 1167 I SRPS EN ISO 3126.
- Материјал са којим се корисник прикључује на градску канализациону мрежу мора ПБЦ SN 4(S20) I SDR-41

- Самостално прикључење објеката на водовод и канализацију представља кривично дело.

- Након извршења прикључка пре затрпавања рова обавеза инвеститора је да обавести републички геодетски завод Катастар непокретности Ковин да сними изведено стање прикључка.
- Коришћење водовода и канализације вршиће се након достављања снимка изведеног стања прикључка.

#### 4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Услови за прикључак на водовод и канализацију издају се за потребе израде пројектно техничке документације, урбанистичко – техничких услова за издавање грађевинске дозволе за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта, претварање стамбеног у пословни простор и легализацију изграђених објеката.

- На онсову ових услова и издате грађевинске дозволе изађе се сагласност за прикључак објекта на водовод и канализацију.

За издавање услова за прикључак на водовод и канализацију инвеститор подноси следећу документацију:

- Захтев за прикључак
- Власнички лист
- Копију плана парцеле са уцртаним објектима и инсталацијама

Инвеститор уз захтев доставља следеће податке:

- Врста објекта ( стамбени, стамбено – пословни, пословни, индустријски ).
- Количину потребне воде и врсту измене ( санитарно, технолошка, против пожарна ).

Од зависности врста отпадних вода које се упуштају у градску канализацију и потреба за предтретманом: (уградња одговарајућих сепаратора а у свему према техничким прописима)

#### 5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Извршити раздвајање III хидрантске од санитарне мреже посебним главним водомерима.

Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе хидрантске мреже, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска, Напомињемо да ЈП „Ковински Комуналац“, неће дозволити прикључење објекта на водоводну мрежу без овог постројења.


Није дозвољено одвођење атмосферске воде у градску канализацију.

Затрпавање инсталација вршити песком до 0,10 m изнад цеви, а потом земљом из ископа.

-КАНАЛИЗАЦИЈА ЈЕ ПОД ПРИТИСКОМ, С ОБЗИРОМ ДА ЈЕ РЕВИЗИОНА  
ШАХТА УДАЉЕНА ОД УЛИЧНЕ ЛИНИЈЕ КОРИСНИК ЈЕ ДОЗВОЉЕН ДА ЈЕ ОДРЖАВА

Инвеститор,


За ЈП "Ковински комуналац" Ковин




Бр. Техничког дневника 33/103

СИТУАЦИЈА

Услови за прикључење водоводне и канализационе мреже у Ковину  
Вл. "Биофил" Ковин На К.П. 7314  
у ул. Насеље п. Поњавице



А.п. 10641





ЈП ЗА КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ  
" КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "  
26220 КОВИН, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ бр. 6

САГЛАСНОСТ  
ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

На основу издатих услова за прикључак на водовод и канализацију Инвеститора:

"Биофил" /Ковин/ из Ковина

ул. Насељ и Потоци бр. Сагласности 33/103 од 22.06.2021.

и приложеног Одобрења за изградњу објекта бр. Решење о оцаковању 351-334/2010

од 18.02.2020. ОУ Ковин издаје се

САГЛАСНОСТ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

САГЛАСАН ИНВЕСТИТОР:  
КОВИН

ЗА ЈП " КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "

