

БРОЈ: 02-672/02-20
ДАТУМ: 04.06.2021.


Јовановић Љубинко
Драгољуба Пајића 20
Смедерево

Предмет: Урбанистички услови

На основу Вашег захтева достављамо Вам услове:

1. Број катастарске парцеле за које се издају услови је 7314/1 КО Ковин.
2. Дистрибутивна гасна мрежа у Ковину урађена је од полиетиленских цеви за гас.
3. За поменуту парцелу постоји могућност прикључења на ДГМ Ковин са к.п. 1741/1 КО Ковин
4. Расположива количина природног гаса је 16 m^3 .
5. Притисак гаса у мрежи износи 1-3 bar-a.
6. Дубина полагања гасовода износи ица 0,8m.
7. Најмање растојање подземних инсталација у паралелном вођењу мора бити 0,8m (изузетно 0,4m) од гасовода или гасних прикључака, а при укрштању 0,3m (изузетно 0,2m).
8. На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација.
9. Спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,8m од гасовода или прикључка на гасовод. На гасоводу или прикључцима који пролазе поред шахтова мора се поставити заштитна цев у дужини од 1m испред и иза шахта (ширина шахта + 2m).
10. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.

Руководилац дистрибуције
Саша Варош, дип. инж. утс.



Получить место д25 рт нм д32 нм
д40 возвращен

КМРС 6-10