

БРОЈ: 02-84/02-23

ДАТУМ: 14. 2. 2023.

„Sollys Land“ d.o.o.
Широки Сокак бр. 55
Плочица, Ковин

Предмет: Урбанистички услови

На основу Вашег захтева достављамо Вам услове:

1. Број катастарске парцеле за које се издају услови је 9317/15 КО Ковин.
2. Дистрибутивна гасна мрежа за индустријске потрошаче у насељеном месту Ковин урађена је од челичних цеви за гас.
3. За поменуту парцелу постоји могућност прикључења на челични гасовод који пролази у путном појасу некатегорисаног пута кат. парцела број 9317/13 КО Ковин а притисак гаса у том делу мреже износи 6 bar.
4. До парцеле инвеститора гас је потребно водити испод некатегорисаног пута кат. парцела број 9317/13 до парцеле инвеститора где ће бити лоцирана мерно регулациона станица.
5. За пролаз гасовода потребно је кроз локацијске улове прибавити услове одн. сагласности имаоца јавних овлашћења.
6. Дубина полагања гасовода износи цца 0,8 m у зеленој површини одн. 1,35 m испод саобраћајнице.
7. Најмање растојање подземних инсталација у паралелном вођењу мора бити 0,8 m (изузетно 0,4 m) од гасовода или гасних прикључака, а при укрштању 0,3 m (изузетно 0,2 m).
8. На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација.
9. Спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,8 m од гасовода или прикључка на гасовод. На гасоводу или прикључцима који пролазе поред шахтова мора се поставити заштитна цев у дужини од 1 m испред и иза шахта (ширина шахта + 2 m).
10. На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, обавезан је ручни ископ за све радове.
11. Ови услови нису предвиђени за локацијске услове.
12. Локацијски услови се издају преко ЦИС кроз ЦЕОП.

Обрадио:

Момчило

Момчило Џоговић, дипл. маш. инж.



Ј.П. „Ковин-гас“

в.д. директора Горан Тодоровић, дипл.ецц

3A. J. Todorovic